

○ 炉内の燃焼温度等

| 測定項目 | 燃焼中の燃焼 ガスの温度 | | 集じん器に流入する 燃焼ガスの温度 | | 排ガス中の 一酸化炭素濃度 | |
|-------------|-----------------|--------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 燃焼室出口 | | バグフィルター入口 | | 煙突入口 | |
| | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 |
| 維持管理 の基準 | 800℃以上 | 800℃以上 | 概ね 200℃以下 | 概ね 200℃以下 | 100ppm 以下 | 100ppm 以下 |
| 1月 1日 水 | | | | | | |
| 2日 木 | | | | | | |
| 3日 金 | | | | | | |
| 4日 土 | | | | | | |
| 5日 日 | | | | | | |
| 6日 月 | 900.0 | 887.7 | 200.9 | 200.8 | 26.5 | 30.2 |
| 7日 火 | 900.5 | 903.7 | 200.7 | 201.3 | 25.8 | 33.0 |
| 8日 水 | 890.1 | 900.1 | 200.4 | 201.1 | 26.8 | 19.5 |
| 9日 木 | 900.0 | 899.9 | 200.6 | 200.8 | 21.0 | 19.5 |
| 10日 金 | 897.7 | 899.0 | 200.5 | 201.1 | 25.0 | 21.3 |
| 11日 土 | 897.5 | 897.3 | 200.6 | 201.2 | 19.8 | 21.6 |
| 12日 日 | 894.0 | 900.6 | 200.4 | 200.1 | 20.1 | 24.0 |
| 13日 月 | 879.6 | 893.4 | 200.9 | 201.0 | 24.6 | 22.7 |
| 14日 火 | 895.6 | 887.3 | 200.6 | 201.1 | 22.4 | 20.0 |
| 15日 水 | 907.0 | 896.6 | 200.4 | 200.7 | 23.5 | 18.0 |
| 16日 木 | 904.5 | 904.9 | 200.5 | 201.2 | 18.2 | 17.6 |
| 17日 金 | 916.9 | 895.9 | 200.8 | 201.2 | 15.4 | 18.2 |
| 18日 土 | | | | | | |
| 19日 日 | | | | | | |
| 20日 月 | 870.9 | 887.1 | 201.1 | 200.3 | 26.4 | 15.7 |
| 21日 火 | 894.6 | 900.0 | 200.8 | 200.9 | 19.6 | 22.4 |
| 22日 水 | 897.6 | 894.0 | 200.7 | 200.9 | 18.5 | 21.0 |
| 23日 木 | 901.6 | 902.4 | 200.6 | 200.9 | 23.8 | 25.3 |
| 24日 金 | 907.7 | 899.4 | 200.6 | 201.4 | 27.9 | 28.6 |
| 25日 土 | | | | | | |
| 26日 日 | 899.6 | 892.3 | 200.2 | 200.9 | 29.0 | 26.3 |
| 27日 月 | 896.4 | 893.0 | 200.7 | 200.9 | 20.4 | 21.0 |
| 28日 火 | 898.3 | 888.0 | 200.7 | 200.8 | 15.2 | 20.3 |
| 29日 水 | 890.4 | 890.3 | 200.9 | 201.4 | 20.5 | 24.7 |
| 30日 木 | 880.7 | 899.5 | 201.2 | 200.9 | 14.5 | 26.3 |
| 31日 金 | | 913.4 | | 201.2 | | 18.1 |
| 平均 | 896.4 | 896.8 | 200.7 | 201.0 | 22.0 | 22.4 |

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
 (■部分は、施設運転を行っていない日です。)
 ※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。