

○ 排ガス中のばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素酸化物に係るもの)

煙突からの排ガス測定結果【令和7年度1回目(半年に1回測定)】

採取位置		1号炉 煙突 中段 測定口	2号炉 煙突 中段 測定口	排出基準値
採取した年月日		令和7年9月25日	令和7年9月26日	
結果の得られた日		令和7年11月17日	令和7年11月17日	
測定結果	硫黄酸化物 (m3N/h)	0.14	0.12	61.9(1号炉) 62.7(2号炉)
	ばいじん(※) (g/m3N)	0.013未満	0.017未満	0.25
	塩化水素(※) (mg/m3N)	35	38	700
	窒素酸化物(※)(ppm)	120	110	250

(※) 排ガス中の酸素濃度を12%とした状態での換算値

◇ m3N : 0°C、1気圧の状態に換算した気体の体積

◇ ppm : 100万分の1を表す単位

◇ 排出基準 : 大気汚染防止法施行規則に係る本施設の排出基準値